



INFRA

- Pinturas
- Impermeabilizantes
- Productos químicos

fh
ABRAXAS
S.A. DE C.V.

INFRA

- Pinturas
- Impermeabilizantes
- Productos químicos

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
Presente

Noviembre 15, 2019

Ref.: Pedido No. 4510008989

Estimados Señores:

Hacemos de su conocimiento que con esta fecha hemos concluido la ejecución de lo trabajos de **Impermeabilización de Láminas de Metal en el techo del Edificio conocido como COMODATO** ubicado en sus oficinas centrales.

La superficie total impermeabilizada fue de **1,232.38** metros cuadrados.

Los trabajos consistieron en:

- Preparación de la superficie incluyendo limpieza preliminar y eliminación de impermeabilizante existente en mal
- Aplicación de una capa de sellador-primario
- Instalación de 2 capas de Impermeabilizante Acrílico Elastomérico PASA Aislaflex 8 años color Blanco, reflejante de radiación ultravioleta con una capa intermedia de malla de refuerzo.
- Calafateo de hueco, grietas, canaletas y bajadas de aguas pluviales, anclajes de maquinaria y fisuras con Cemento Plástico PASA Protecto Lastic y donde fue necesario, una capa de impermeabilizante bituminoso Barrera de Vapor y acabado de Impermeabilizante Emulsionado de Aluminio.
- Limpieza final y retiro de material de desecho.

Anexamos memoria fotográfica.

Sin más por el momento, nos despedimos, quedando al tanto de sus comentarios.

Atentamente


Ing. Benjamín Troyse Miramontes
Representante Legal
F. H. ABRAXAS S. A. DE C. V.

F.H. ABRAXAS S.A. DE C.V.



55 5391 30 54 55 5388 46 24 55 5388 46 93
fhbraxas@hotmail.com

15-Nov-2019


FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO Pedido No. 4510008989 Noviembre 15, 2019
Impermeabilización de Láminas de Metal en el techo del Edificio conocido como COMODATO



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO Pedido No. 4510008989 Noviembre 15, 2019
Impermeabilización de Láminas de Metal en el techo del Edificio conocido como COMODATO



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO Pedido No. 4510008989 Noviembre 15, 2019
Impermeabilización de Láminas de Metal en el techo del Edificio conocido como COMODATO



FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO Pedido No. 4510008989 Noviembre 15, 2019
Impermeabilización de Láminas de Metal en el techo del Edificio conocido como COMODATO

